

OBEC LAKŠÁRSKA NOVÁ VES
908 76 Lakšárska Nová Ves 90

Č.j. OcÚ/BM/295/2020/Mar
Vybavuje: Ing. Marafko

v Lakšárskej Novej Vsi dňa 26.06.2020

Rozhodnutie o umiestnení stavby

- verejná vyhláška -

Západoslovenská distribučná a.s., IČO: 36361518, so sídlom Čulenova 6, Bratislava v zastúpení **LiV – EPI, s.r.o., IČO: 35 745 401, so sídlom Trenčianska 56/F, Bratislava** podala dňa 20.05.2020 na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „**SA A1 – Studienka, VNK, TS, NNK**“ v kat. území Lakšárska Nová Ves, Studienka. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o umiestnení stavby.

Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy oznámením dňa 25.05.2020, ústne konanie bolo uskutočnené dňa 10.06.2020.

Obec Lakšárska Nová Ves ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy postupujúc podľa § 35 a § 36 stavebného zákona. Posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona a zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a vyhodnotil pripomienky a vyjadrenia účastníkov konania. Na základe toho podľa § 39 a 39a stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z.z. vydáva

r o z h o d n u t i e

o umiestnení stavby „**SA A1 - Studienka, VNK, TS, NNK**“ v kat. území Lakšárska Nová Ves, Studienka, pre spoločnosť **Západoslovenská distribučná a.s., IČO: 36361518, so sídlom Čulenova 6, Bratislava** v zastúpení **LiV – EPI, s.r.o., IČO: 35 745 401, so sídlom Trenčianska 56/F, Bratislava** a to tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese v priloženej projektovej dokumentácii, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Základné údaje charakterizujúce stavbu a prevádzku:

Údaje o projektovaných kapacitách:

- VN káblové vedenie 3x NA2XS2Y 1x240	8 750 m
- VN káblové vedenie 3x NA2XS2Y 1x95	3 000 m
- HDPE trubka s optickým káblom	11 700 m
- NN káblové vedenie NAYY-J 4x240	11 500 m
- Rozpojovacia skriňa SR	5 ks
- Rozpojovacia skriňa VRIS	10 ks
- Navrhovaná spínacia stanica typ EH1	4 ks
- Navrhovaná spínacia stanica typ EH6	2 ks

Účel a umiestnenie stavby:

Účelom stavby je zabezpečenie dodávky elektrickej energie v požadovanom množstve a kvalite. VN vedenie č. 238 sa nachádza v lesnom rýchlorastúcom poraste, čo si vyžaduje časté prieseky existujúceho koridoru.

Existujúce trafostanice v obci Studienka napájajú vzdialené odberné miesta, čo je z hľadiska zabezpečenie kvality dodávky elektrickej energie dlhodobu nevyhovujúci stav.

Časť stavby sa nachádza v chránenej krajinskej oblasti Záhorie. Existujúce vzdušné vedenie zamenené za nové zemné káblové vedenie vylepší situáciu v chránenom území a zároveň nebude potrebné v chránenej oblasti vykonávať pravidelné priesečky koridoru vzdušného vedenia.

Z hľadiska pamiatkovej starostlivosti nedôjde k narušeniu alebo poškodeniu žiadnych pamiatok.

Členenie stavby:

SO 01 – VN rozvody

SO 02 – NN rozvody

SO 26 – HDPE chránička pre optický kábel

PS 01 – Transformačná stanica TS č. 0064-002

PS 02 – Transformačná stanica TS č. 0064-003

PS 03 – Transformačná stanica TS č. 0064-015

PS 04 – Transformačná stanica TS č. 0064-016

PS 05 – Transformačná stanica TS č. 0064-017

PS 06 – Transformačná stanica TS č. 0064-018

SO 01 – VN rozvody

Kabelizácia VN linky č.238

Navrhovaná kabelizácia VN linky č. 238 úzko súvisí so súvisiacou stavbou. Tento projekt predpokladá, že navrhované káblové vedenia budú zaústené do novej trafostanice s označením PS03 súvisiacej investície L13.0408.19.0005 - SA_A1_Lakšárska N.Ves, VN 238, VNK,TS,NNK.

Pred realizáciou stavby L13.0419.19.0004 SA_A1_Studienka, VNK, TS, NNK sa predpokladá, že stavba L13.0408.19.0005 - SA_A1_Lakšárska N.Ves, VN 238, VNK,TS,NNK bude zrealizovaná, resp. budú sa realizovať v rovnakom čase.

Od spomenutej novej spínacej stanice pokračuje hlavná trasa kabelizácie popri ceste II/590 v odstupe min. 1m od pätý svahu cesty, smerom do obce Studienka. Kabelizácia pokračuje cez novú trafostanicu TS 0064-002, odkiaľ sú vedené dve vetvy.

1. Vetva

Z TS 0064-002 kabelizácia pokračuje smerom k budúcej novej trafostanici 0064-015. Trasa križuje Studenský potok a ďalej okrajom zastavaného územia. Cez novú trafostanicu 0064-015 bude káblové vedenie zaslučkované a pokračuje extravilánom obce Studienka k novej spínacej stanici č. 0064-017. Kabelizácia je ďalej trasovaná popri existujúcej poľnej komunikácii. Na okraji obce vstúpi trasa kabelizácie do zastavaného územia. Trasa je navrhovaná verejným priestranstvom popri obecnej komunikácii smerom k novej TS č. 0064-003. Z trafostanice bude káblové vedenie pokračovať k pôvodnému ÚO č. 90/238, kde sa nové káblové vedenie naspája na existujúce káblové vedenie smerujúce do TS 0064-013.

2. Vetva

Z TS 0064-002 kabelizácia pokračuje popri hlavnej komunikácii, po pravej strane v smere do centra obce. Pri prvom možnom odbočení trasa odbočí doprava a ďalej v zelenom páse popri ceste smerom mimo zastavaného územia obce. Trasa je navrhovaná popri poľnej komunikácii. Pri parcele č. 1603/4 trasa pokračuje verejným priestranstvom popri obecnej komunikácii smerom k budúcemu osadeniu trafostanice TS č. 0064-016. Nové káblové vedenie sa zaslučkuje v pripravenej kioskovej trafostanici TS č. 0064-014. Na okraji obce v smere na Malacky je navrhované osadenie novej kioskovej TS č. 0064-018, odkiaľ hlavná trasa kabelizácie pokračuje smerom k existujúcemu vzdušnému vedeniu pri úsekovom odpínači 65/238, kde bude kabelizácia ukončená na existujúcom mrežovom stožiar, kde bude osadený nový úsekový odpínač.

V trase hlavnej kabelizácie sú z nových trafostaníc navrhované odbočky pre napájanie existujúcich trafostaníc, ktoré boli pôvodne napájané zo vzdušného vedenia určeného na demontáž.

Napojenie TS 0028-012

Z navrhovanej transformačnej stanice (súčasť stavby L13.0408.19.0005 - SA_A1_Lakšárska N.Ves, VN 238, VNK,TS,NNK) bude zrealizovaný VN káblový prepoj pre existujúcu TS 0028-012. Prepoj bude realizovaný VN káblom typu 3x NA2XS2Y 1x95 uloženom paralelne s existujúcou lesnou komunikáciou v zelenom páse. Trasa je navrhovaná po hranici katastrov Lakšárska Nová Ves, Závod v katastri Lakšárska Nová Ves. Dĺžka VN káblovej prípojky je 1950m.

Napojenie TS 0028-018

Z navrhovanej transformačnej stanice (súčasť stavby L13.0408.19.0005 - SA_A1_Lakšárska N.Ves, VN 238, VNK,TS,NNK) bude zrealizovaný VN káblový prepoj pre existujúcu TS 0028-018. Prepoj bude realizovaný VN káblom typu 3x NA2XS2Y 1x95 uloženom paralelne s kabelizovanou hlavnou VN linkou č. 238 a existujúcou cestou II/590 v zelenom páse. Trasa je navrhovaná v odstupe min 1m od pätý telesa cesty v katastri Lakšárska Nová Ves. Pri podpernom bode, na ktorom je úsekový odpínač 92/238 sa navrhovaný kábel naspája na existujúci zemný kábel smerujúci k TS 0028-018.

Dĺžka VN káblovej prípojky je 450m.

Napojenie TS 0064-011

Existujúca trafostanica je napojená zo vzdušnej VN linky č. 238 cez úsekový odpínač ÚO č. 53/238. Súčasťou kabelizácie VN 238 je výstavba novej spínacej stanice označenej TS č. 0064-017. Do VN rozvádzača stanice bude bez spájokovania zaústený VN kábel smerujúci k TS 0064-011. Existujúci kábel bude pred novou spínacou stanicou odkopaný, priamo úmerne skrátený a presmerovaný do VN rozvádzača tejto stanice. Ostatná časť kábla smerujúca k ÚO č. 53/238 bude demontovaná, zaslepená v zemi. Úsekový odpínač bude demontovaný spoločne s demontovanou VN linkou.

Napojenie TS 0064-010

Existujúca stĺpová trafostanica je napojená zo vzdušnej VN linky č. 238 pri úsekovom odpínači ÚO č. 58/238. Súčasťou kabelizácie VN 238 je výstavba novej spínacej stanice označenej TS č. 0064-017. Z tejto stanice bude v súbehu s kabelizáciou hlavného vedenia trasovať nový kábel 3x NA2XS2Y 1x95, ktorý bude ukončený na stípe trafostanice pripojením k VN poistkám trafostanice.

Dĺžka VN káblovej prípojky je 150m.

Napojenie TS 0064-013

Existujúca stĺpová trafostanica je napojená zaslučkovaním z VN káblového vedenia smerujúceho k TS 0064-012. V trafostanici je pripravený VN rozvádzač KKKT, kde je pripravená rezerva pre kabelizáciu a zokruhovanie VN vedenia č. 238. Z novobudovanej trafostanice 0064-018 bude vyvedený VN kábel 3x NA2XS2Y 1x240. Káblové vedenie bude uložené v prevažnej miere v zelenom páse popri bežných komunikáciách.

Dĺžka VN káblovej prípojky je 1100m.

Napojenie TS 0064-014

Existujúca kiosková trafostanica je napojená káblovou odbočkou zo vzdušného vedenia č. 238. Keďže sa vzdušné vedenie demontuje, presmerovanie napájania stanice je navrhované na novú trafostanicu TS č. 0064-016. Napájanie je káblom 3x NA2XS2Y 1x95. Káblové vedenie bude uložené v prevažnej miere v zelenom páse popri bežných komunikáciách, paralelne s kabelizovanou hlavnou VN linkou č. 238.

Dĺžka VN káblovej prípojky je 370m.

VN káble budú uložené prevažne v zelenom páse, v ryhe 120x50 cm v pieskovom lôžku. Uloženie navrhovaného kábla, križovanie a súbehy s ostatnými inžinierskymi sieťami bude v súlade s STN 34 1050 :9/1970 + Za :8/1975 + Z*b :2/1984 + Zc 6/1988 + Z*4 :8/2001 za dodržania STN 73 6005 :1/1985 + Za :7/1988 + Zb :9/1990 + Z3 :1/1992 + Z4 :11/1992 + Z*5 :7/2000 + Z6 :10/2001. Pri križovaní komunikácie a podzemných inžinierskych sietí bude kábel uložený v korugovanej ochrannej rúre FXKV ø200mm, resp. PE ø200mm.

Pred začatím zemných prác musia byť všetky podzemné inžinierske siete vytýčené. Pred realizáciou je nevyhnutné vytýčiť všetky dotknuté inžinierske siete. Tieto práce budú vykonané v zemine tr. III.

Demontáž VN

Existujúce vzdušné vedenie linky č.238 je prevedené na priehradových a betónových PB. Po zrealizovaní nového VN káblového rozvodu sa existujúce VN vzdušné vedenie prevedené lanami AlFe6 3x42/7, resp. AlFe 3x50+50, resp. AlFe 3x70 vrátane podperných bodov zdemontuje.

Bude zdemontovaných 122 kusov podperných bodov. Vzdušné vedenie AlFe bude demontované v rozsahu 9200m. Vzdušné vedenie DISTRI bude demontované v rozsahu 500m. Po demontáži vzdušného vedenia budú demontované aj všetkých 13 kusov úsekových odpínačov (92/238, 54/238, 55/238, 60/238, 53/238, 58/238, 59/238, 90/238, 87/238, 61/238, 65/238, 64/238, 91/238) na dotknutom vzdušnom vedení v rozsahu demontáže.

Trafostanice TS č. 0064-002 a 0064-003 napojené zo vzdušného vedenia, budú demontované a nahradené novými kioskovými trafostanicami osadenými v blízkosti pôvodných staníc.

Cesta II. triedy

Navrhované VN káblové vedenie je trasované popri ceste II. triedy č. II/590 v úseku od križovatky ciest III/1169 a II/590 (km 17,390) po vstup do obce Studienka (km 14,405). Trasa káblového vedenia v súbehu s dotknutou cestou je navrhovaná v odstupe min. 1m od násypu (telesa) komunikácie. Vedenie bude uložené v uvedenej vzdialenosti z dôvodu budúcej údržby a prevádzky navrhovaného vedenia ako aj z výskytu lesného porastu (stromov) v súbehu s cestou. Križenie dotknutej komunikácie je navrhnuté riadeným pretláčaním, uložením do chráničky s dostatočným presahom chráničky od krajnice cesty.

Uvedená cesta bude križovaná 2 krát v km 12,879 a km 13,07663.

V km 12,824 prebehne demontáž VN vzdušného vedenia.

V km 14,618 prebehne demontáž VN vzdušného vedenia.

V km 15,938 prebehne demontáž VN vzdušného vedenia.

Cesta III. triedy

Kabelizácia VN vedenia bude prebiehať aj pri ceste III. triedy č. III/1169. Práce budú prebiehať v križovatke s cestou č. II/590. Križenie dotknutej komunikácie je navrhnuté riadeným pretláčaním, uložením do chráničky s dostatočným presahom chráničky od krajnice cesty.

Uvedená cesta bude križovaná 2 krát v km 0,072 a km 0,085.

Obecné komunikácie, lesné komunikácie, poľné komunikácie

Trasa kabelizácie je v prevažnej miere navrhnutá v odstupe min. 0,5m od komunikácií, tak aby nebolo porušené teleso cesty. Križovanie týchto ciest navrhujem riadenými pretlakmi aj prekopáním v závislosti na frekvencii premávky a požiadavky prevádzkovateľa (správcu).

Križovanie vodných tokov

V trase navrhovanej kabelizácie VN vedení nové VN káblové vedenia križujú Studienský potok v 2 miestach, jeho bezmenný prítok v jednom mieste a potok Grgás v jednom mieste. Križovanie potokov sa v rámci projektu navrhuje riešiť riadeným pretlakom v hĺbke od dna potoka min. 2m a uložením do chráničky PE Ø200mm. Presah chráničky je min. 4m od brehovej čiary pre každé križovanie.

Miesta križení nového VN vedenia s korytami potokov sú znázornené vo výkresovej časti dokumentácie, vrátane spôsobu ich križovania.

SO 02 – NN rozvody

Predmetom stavebného objektu je posilnenie NN rozvodov v obci Studienka a presmerovanie napájania existujúcich NN rozvodov na novovybudované trafostanice.

NN rozvody z trafostanice TS č. 0064-002

Z trafostanice bude vyvedených 5 nových NN káblových vedení NAYY-J 4x240mm². Budú trasované paralelne s novými VN káblovými vedeniami v spoločných ryhách. Minimálny odstup vedení bude v zmysle platných STN.

1x NN vedenie bude vyvedené na vymenený podporný bod č. 1 cez novú rozpojovaciu a istiacu skriňu VRIS 1+K. Zo skrine bude zrealizovaný prepoj na existujúce vzdušné vedenie.

2x NN vedenie bude vyvedené na vymenený podporný bod č. 33 cez 2x novú rozpojovaciu a istiacu skriňu VRIS 1+K. Zo skrine bude zrealizovaný 2x prepoj na existujúce vzdušné vedenie.

2x NN vedenie bude vyvedené na existujúci podporný bod na opačnej strane cesty cez 2x novú rozpojovaciu a istiacu skriňu VRIS 1+K. Zo skrine bude zrealizovaný 2x prepoj na existujúce vzdušné vedenie.

NN rozvody z trafostanice TS č. 0064-015

Z navrhovanej trafostanice budú vyvedené tri NN vývody NAYY-J 4x240mm².

NN vývod bude cez nové skrine 2x SR 2/5 trasovaný v spoločnom koridore s VN vedením a bude napájať budúcich odberateľov v lokalite,

NN vývod bude cez novú skriňu VRIS 1+K vyvedený na existujúci PB č. 83, kde bude prepojený na existujúce NN vzdušné vedenie,

NN vývod bude cez novú skriňu VRIS 2+K vyvedený na existujúci PB č. 73, kde bude prepojený na existujúce NN vzdušné vedenia.

NN rozvody z trafostanice TS č. 0064-003

Z trafostanice budú vyvedené 4 nové NN káblové vedenia NAYY-J 4x240mm².

2x NN vedenie bude vyvedené na vymenený podporný bod č. 339 cez novú rozpojovaciu a istiacu skriňu 2x VRIS 1+K. Zo skrine budú zrealizované prepoje na existujúce vzdušné vedenia.

2x NN vedenie bude vyvedené na vymenený podperný bod č. 338 cez novú rozpojováciu a istiacu skriňu 2x VRIS 1+K. Zo skrine budú zrealizované prepoje na existujúce vzdušné vedenia.

NN rozvody z trafostanice TS č. 0064-016

Z navrhovanej trafostanice budú vyvedené tri NN vývody NAYY-J 4x240mm².

2x NN vedenie bude vyvedené na existujúci podperný bod č. 59 cez novú rozpojováciu a istiacu skriňu 2x VRIS 1+K. Zo skrine budú zrealizované prepoje na existujúce vzdušné vedenia.

1x NN vývod bude v uličnom páse trasovaný paralelne s VN vedením v dĺžke 250m k parcele č. 1603/4, kde bude ukončený v navrhovanej rozpojovacej a istiacej skrini SR 2/5.

NN rozvody z trafostanice TS č. 0064-018

Z navrhovanej trafostanice budú vyvedené tri NN vývody NAYY-J 4x240mm².

1x NN vedenie bude vyvedené na existujúci podperný bod č. 169 cez novú rozpojováciu a istiacu skriňu VRIS 1+K. Zo skrine bude zrealizovaný prepoj na existujúce vzdušné vedenie.

1x NN vedenie bude vyvedené na existujúci podperný bod č. 172 cez novú rozpojováciu a istiacu skriňu VRIS 1+K. Zo skrine bude zrealizovaný prepoj na existujúce vzdušné vedenie.

1x NN vývod bude v uličnom páse trasovaný paralelne s VN vedením v dĺžke 70m a ďalej k novovznikajúcim stavebným pozemkom na okraji obce Studienka, kde bude NN vedenie zaslučované do rozpojovacích a istiacich skríň SR, pripravených pre napájanie koncových odberateľov.

SO 26 – HDPE chránička pre optický kábel

V koridore nového VN káblového vedenia – v spoločnej ryhe je navrhované uloženie novej trubky HDPE 40 červená farba s označením ZSDIS, vrátane uloženia optického kábla MiDia Dry Core 8.1&9.1. Začiatok trasy HDPE trubky začína na prechodovom stožiaru, kde bude ukončený optický kábel na spojovacej krabici. Pri prechode do zeme bude optický kábel na betónovom podpernom bode uložený do ocelevej rúry $\varnothing$ 37mm uchytenej o stĺp pomocou oceľových sťahovacích pásovk. Pre mrežovom podpernom bode bude použitá flexi oceľová hadica MVK s PVC opláštením $\varnothing$ 27mm, ktorá sa spojí s oceľovou rúrou v hornej časti základu. Uchytenie flexi oceľovej hadice k stožiaru sa realizuje pomocou stožiarových príchytiek s objímkou. Pomocou teplom zmrštiteľnej hadice sa prepojí s oceľovou rúrou so závitom a kolenom, odkiaľ bude optický kábel vedený v zemi v HDPE trubke.

Oceľová rúra na stĺpe bude do výšky 2m nad existujúcim terénom. Pred vniknutím vody do ocelevej rúry bude rúra utesnená teplom zmrštiteľnou hadicou. Pri stožiaru bude osadená nová káblová šachta SGLB 1730, kde sa vytvorí káblová rezerva 30m.

Na lomoch trasy, v mieste spojenia dvoch HDPE trubiek, a v mieste križovania trubky s komunikáciou budú použité ID markery.

Transformačné stanice

Predmetom tejto kapitoly je popis prevádzkových súborov navrhovaných trafostaníc súvisiacich s kabelizáciou VN 238.

Situovanie trafostanice

Navrhovaná transformačná stanica bude osadená na pozemku podľa výkresovej časti dokumentácie.

Prevádzkové súbory a trafostanice sú nasledovné:

PS 01 – Transformačná stanica TS č. 0064-002

PS 02 – Transformačná stanica TS č. 0064-003

PS 03 – Transformačná stanica TS č. 0064-015

PS 04 – Transformačná stanica TS č. 0064-016

PS 05 – Transformačná stanica TS č. 0064-017

PS 06 – Transformačná stanica TS č. 0064-018

Situovanie trafostaníc

Navrhované transformačné stanice budú osadené na pozemkoch podľa výkresovej časti dokumentácie.

Maximálna zastavaná plocha pre každú trafostanicu je 15 m². Požadovaný pozemok pod trafostanicu je väčší z dôvodu manipulácie a uloženia prevádzkového uzemnenia pod zemou.

Konštrukcia transformačnej stanice

Betónová transformačná stanica polozapustená, obsluhovateľná z vnútra typu EH6 (EH1), výrobca ELEKTROHARAMIA Lozorno, je nízka, kompaktná železobetónová bunka, čiastočne zapustená do terénu.

Skladá sa z dvoch samostatných častí:

- stavebné teleso /skelet + káblový priestor /vaňa/
- strecha

Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií:

- 1. Okresné riaditeľstvo policajného zboru, ODI Senica-** záväzné stanovisko č. ORPZ-SE-ODI1-2020/000744-028 zo dňa 28.02.2020
 - predložiť projekt organizácie dopravy počas realizácie stavby
 - rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení
- 2. Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií -** stanovisko č. UO-SE-OCDPK-2020/003078-002, zo dňa 12.02.2020
 - Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste II/590 a III/1169 určí Okresný úrad Senica, odbor CDPK na základe záväzného stanoviska ODI v Senici a stanoviska správcu cesty Správy a údržby ciest TTSK.
 - rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení

Povolenie výnimky č. OU-SE-OCDPK-2020/005521-002, zo dňa 27.04.2020

 - povoľuje výnimku zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty č.III/1169 Tomky
 - rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení

Povolenie výnimky č. OU-SE-OCDPK-2020/005506-004, zo dňa 27.04.2020

 - povoľuje výnimku zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty č.II/590 hr. okr. MA/SE- LNV
 - rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení
- 3. Okresný úrad Senica, Pozemkový a lesný odbor, Hollého 750, Senica –** vyjadrenie č. OU-SE-PLO-2020/003752-002, zo dňa 24.02.2020
 - Rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení.
- 4. Okresný úrad Senica, správa ochrany prírody a krajiny –** vyjadrenie č. OÚ-SE-OSZP-2020/002981-004, zo dňa 12.02.2020
 - Rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení.
- 5. Okresný úrad Senica, správa odpadového hospodárstva –** vyjadrenie č. OÚ-SE-OSZP-2020/002975-002, zo dňa 06.02.2020
 - Rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení.
- 6. Okresný úrad Senica, odbor krízového riadenia-** záväzné stanovisko č. OU-SE-OKR-2020/002978-002, zo dňa 03.02.2020
 - súhlasí s umiestnením líniovej stavby
- 7. Okresný úrad Senica, štátna vodná správa-** vyjadrenie č. OU-SE-OSZP-2020/005289-002, zo dňa 09.04.2020
 - súhlas na súbeh a križovanie VN podzemného vedenia s vodným tokom Grgás v cca rkm 2,6.
 - Rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení.

Vyjadrenie č. OU-SE-OSZP-2020/003050-002, zo dňa 24.02.2020

 - rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení
- 8. Okresný úrad Malacky, štátna správa odpadového hospodárstva, Záhorácka 2942, Malacky-** vyjadrenie č.OU-MA-OSZP-2020/005058-002, zo dňa 05.02.2020
 - rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení
- 9. Okresný úrad Malacky, štátna správa ochrany vôd, Záhorácka 2942, Malacky-** vyjadrenie č.OU-MA-OSZP-2020/005042/66, zo dňa 17.02.2020
 - rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení

Vyjadrenie č. OU-MA-OSZP-2020/007804/233, zo dňa 14.04.2020

- rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení

10. **Okresný úrad Malacky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Zámocká 5, Malacky**- vyjadrenie č. OU-MA-OCDPK-2020/005822, zo dňa 21.02.2020
- rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení
11. **Okresný úrad Malacky, pozemkový a lesný odbor, Záhorácka 2942, Malacky**- vyjadrenie č. OU-MA-PLO-2020/6518/2/Ze, zo dňa 02.03.2020
- rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení
12. **Okresný úrad Malacky, odbor krízového riadenia, Záhorácka 2942, Malacky**- vyjadrenie č. OU-MA-OKR-2020/005081-2, zo dňa 12.02.2020
- rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení
13. **Okresný úrad Malacky, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Záhorácka 2942, Malacky**- vyjadrenie č. OU-MA-OSYP-2020/006038/GAM, zo dňa 09.03.2020
- rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení
14. **Obec Lakšárska Nová Ves** – záväzné stanovisko č. OcÚ/LNV/72/2020 zo dňa 20.02.2020
- súhlasí za podmienok dodržania platných legislatívnych noriem
15. **Štátna ochrana prírody SR, Správa chránenej krajiny Záhorie, Vajanského 17, Malacky**, vyjadrenie č. CHKO/69-002/2020, zo dňa 11.02.2020
- bez pripomienok
16. **Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, Bratislava** – vyjadrenie č. 334/20-231-226, zo dňa 05.02.2020
- rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení
17. **BSK, Sabinovská 16, Bratislava**, vyjadrenie č. 03724/2020/SM-11, zo dňa 11.02.2020
- bez pripomienok
18. **TTSK, Odbor dopravnej politiky, Starohájska 10, Trnava** – vyjadrenie č. 08544/2020/OI-2, zo dňa 10.02.2020
- v prípade realizácie vedenia na pozemkoch vo vlastníctve TTSK, požadujeme túto skutočnosť zmluvne ošetriť, zriadením vecného bremena, do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti kol. rozhodnutia
- rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení
19. **Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, Trnava** – vyjadrenie č. 04734/2020/SUCTt-28/0911, zo dňa 10.02.2020
- rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení
20. **Regionálne cesty Bratislava a.s., Čučoriedková 6, Bratislava**, vyjadrenie č. 132/20/131/OSI, zo dňa 26.02.2020
- trasa káblov bude realizovaná v zmysle doplnenej PD
- rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení
21. **ORPZ v Malackách, Okresný dopravný inšpektorát, Zámocká 5, Malacky**, vyjadrenie č. ORPZ-MA-ODI-12-058/2020, zo dňa 31.01.2020
- pred začatím stavebných prác predložiť k schváleniu projekt organizácie dopravy počas výstavby
- rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení
22. **RÚVZ Bratislava, Ružinovská 8, Bratislava**, vyjadrenie č. HŽP/4970/2020, zo dňa 15.04.2020
- súhlasí s návrhom na zlúčené územné a stavebné konanie
Vyjadrenie č. HŽP/4023/2020, zo dňa 17.02.2020
- výstavbu trafostanice riešiť tak, aby nebola zdrojom hluku pre okolité obytné prostredie

23. **KPÚ Bratislava, Leškova 17, Bratislava**, vyjadrenie č. KPUBA-2020/5364-2/16583/KER, zo dňa 28.2.2020
 - stavebník oznámi KPÚ BA informáciu o zabezpečení právnickej osoby oprávnenej vykonávať archeologický výskum
 - stavebník oznámi písomne 10 kalendárnych dní vopred KPÚ BA začiatok zemných prác na stavbe
 - rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení
24. **KPÚ Bratislava, Leškova 17, Bratislava**, vyjadrenie č. KPUBA-2020/5364-3/16606/KER, zo dňa 28.2.2020
 - stavebník zabezpečí podľa §35 ods.2 písm. c) pamiatkového zákona vykonanie pamiatkového výskumu
 - rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení
25. **Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava** – vyjadrenie č. CD13438/2020, zo dňa 24.02.2020
 - Rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení.
26. **SPP Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava** – vyjadrenie č. TD/NS/0113/2020/An , zo dňa 05.03.2020
 - Rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení.
27. **Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o.** – vyjadrenie č. 66112002985, zo dňa 06.02.2020
 - Rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení.
28. **Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešporská 48, Bratislava** – vyjadrenie č. 3948/2020/GJ, zo dňa 27.02.2020
 - Rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení.
29. **Sitel s.r.o., Kopčianska 18, Bratislava** - vyjadrenie č. 118/2020, zo dňa 11.02.2020
 - v dotknutom území sa nenachádzajú telekomunikačné zariadenia spol. SITEL
30. **Transpetrol, a.s. Bratislava, Prevádzka, 936 01 Šahy** – vyjadrenie č. 001894/2020, zo dňa 04.02.2020
 - bez pripomienok
31. **UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava**, vyjadrenie 278/2020, zo dňa 12.02.2020
 - súhlasí, nakoľko sa v danej lokalite nenachádza sieť UPC
32. **Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Karloveská 2, Bratislava** – vyjadrenie č. CS SVP OZ BA 553/2020/2 zo dňa 11.02.2020
 - Rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení.

Stanovisko č. CS SVP OZ BA 714/2020/2, zo dňa 26.02.2020

 - súhlasí so stavbou v zmysle stanoviska č. 553/2020/2
33. **OTNS, a.s., Vajnorská 137, Bratislava**, vyjadrenie č. 563/2020, zo dňa 31.01.2020
 - v záujmovom území stavby sa nenachádza podzemná sieť spoločnosti SWAN, a.s.
34. **O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava** – vyjadrenie zo dňa 05.02.2020
 - bez pripomienok
35. **MVSR, Odbor telekomunikácií, Pribinova 2, Bratislava** - vyjadrenie č. SITB-OT4-2020/000339-099, zo dňa 21.10.2019
 - v uvedenej lokalite sa nenachádzajú žiadne vlastné telekomunikačné siete
36. **Michlovský spol s.r.o., Letná 796/9, Piešťany** – vyjadrenie č. BA-0458/2020 zo dňa 03.02.2020
 - v danom území nedôjde k stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko
 - rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení
37. **Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, Bratislava** – vyjadrenie 598-2/120/2020 zo dňa 27.02. 2020
 - PD k stavebnému povoleniu, vrátane vzorového detailu križovania VN rozvodov s odvodňovacími kanálmi a so situáciou so zakreslením križovania a súbehu VN rozvodov s odvodňovacími kanálmi, žiadame predložiť na odsúhlasenie.
 - Rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení.
38. **Energotel, a.s., Miletičova 7, Bratislava** – vyjadrenie č. 2020/ÚPÚ, zo dňa 04.02.2020
 - nedôjde do styku s ing. sieťami spol. Energotel, a.s.